

附件 2

國有非公用土地設置太陽光電發電設備標租案  
太陽光電發電設備檢驗表

設置地址：

裝置容量：單一模組裝置容量\_\_\_\_\_瓩，總裝置容量\_\_\_\_\_瓩

本案業已於中華民國\_\_年\_\_月\_\_日按圖施工完竣，經本\_\_\_\_\_ (建築師、土木技師或結構技師) 確認太陽光電發電設備之支撐架與連結組件設計、表面材質，符合本案國有非公用土地標租設置太陽光電發電設備租賃契約書第三條第一款至第三款之規定。

簽名或蓋章：

開業/執業執照號碼：

事務所名稱：

開業/執業圖戳

中華民國 00 年 00 月 00 日

項次	項目	檢驗結果	備註
1	支撐架結構設計應符合施工當年度最新版本之「建築物耐震設計規範及解說」、「建築物耐風設計規範及解說」、「鋼結構容許應力設計法規範及解說」、「鋼結構極限強度設計法規範及解說」、「鋼構造建築物施工規範」、「冷軋型鋼構造建築物結構設計規範及解說」之規定，專業技師是否提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	支撐架耐風設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，應採用三十七點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，耐風設計使用參數，包含用途係數(I)，採 $I = 1.1$ (含)以上、陣風反應因子(G)，採 $G = 1.88$ (含)以上，並以地況係數(C)作為設計與計算基礎。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件應依結構設計確實施作，共計須 8 個點以上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	螺栓組(包含螺栓、螺帽、彈簧華司、平板華司等)、自攻螺絲及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺栓組(包含螺栓、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或其它抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。螺栓組與金屬構件之連結需考量適當材質之搭配，以避免電位差腐蝕產生。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	每一構件連結螺栓組應包含抗腐蝕螺栓、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	太陽光電模組鋁框與支撐架接觸位置，如為異質金屬材質，應加裝防劣化絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝防劣化絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。電位差絕緣墊片之材質需能承受二十年以上變形與劣化、脆化	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

	之變質，其裝置亦須避免間隙腐蝕產生。		
7	太陽光電發電設備支撐架、維修通道、必要周邊設施及基座，須考量腐蝕環境，以ISO 9223 C5 腐蝕環境加以規劃設計，其中太陽光電發電設備支撐架之材質須經表面抗腐蝕之處理，至少須符合二十年（含）以上使用之結構安全及防腐蝕性能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	太陽光電發電設備基礎，應依照土壤地質條件選擇適當之設計與工法，惟須考量原有地形、地貌及生態，以衝擊影響最小為原則。其混凝土之最大水膠比、抗壓強度之最低設計強度、鋼筋保護層厚度等，至少須符合二十年（含）以上使用壽齡、結構穩定性及抗壓強度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	太陽光電發電設備全數應採用符合本案取得電業施工許可當年度之「台灣高效能太陽光電模組技術規範」之太陽光電模組。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

註：檢驗結果須全部為符合，若有不符合者，則需由得標廠商儘速修正，以完成檢驗。